**OZNACZENIA (INSTALACJA GNIAZD):**

- Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x16A/Z, 230V, IP20
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/Z, 230V, IP20 do zasilenia:
  - P - piekarnika
- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 230V, min. IP44
- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne podwójne 2x16A/Z, 230V, min. IP44
- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 400V, min. IP44 do zasilenia:
  - L - lodówki
  - ZM - zmywarki
  - PR - pralki
  - S - switcha na potrzeby wideodomofonu
- Wypust przewodu do zasilenia:
  - O - okapu nadkuchennego h=2,1m
  - PI - płyty indukcyjnej
  - Ż - żaluzji elektrycznych
  - log - logotermy
  - kp - klap ppoż.
- TLP Szafa kablowo - licznikowa
- RA Rozdzielnica elektryczna
- TM Tablica mieszkaniowa
- TU Tablica usługowa
- Mata grzewcza (podgrzewanie wjazdu)

**OZNACZENIA (INSTALACJA OŚWIETLENIOWA):**

- 1-zewn. Oprawa LED VOLTEA CARINA 60W KH
- 2 Oprawa LED VOLTEA DART SQUARE 24W
- 3 Panel LED VOLTEA DEAL 40W
- 4 Panel LED VOLETA DEAL 40W IP44
- 5 Oprawa LED VOLTEA DETECTA 15W
- 6 Oprawa LED VOLETA DETECTA 15W AW
- 7 Oprawa LED VOLTEA EKRAN Nova 12W
- 11 Oprawa liniowa VOLTEA HALER NEXT LED 40W
- 12 Oprawa liniowa VOLTEA HALER NEXT LED 55W
- 13 Oprawa LED oświetlenia awaryjnego MOA-02
- 14 Oprawa LED TINA 24W
- AW1+T Oprawa LED oświetlenia awaryjnego HYBRYD PRIMOS Classic - AP-AT-5W-NM-TE (termost.)-r01
- AW8 Oprawa LED oswietlenia awaryjnego VOLTEA ESCAPE jasna 60
- EW9 Oprawa LED oświetlenia awaryjnego VOLTEA ESCAPE jasna 60_flaga
- AW10 Oprawa LED oświetlenia awaryjnego VOLETA ESCAPE tryb awaryjny ciemna
- Wypust oświetleniowy sufitowy (oprawy wg doboru inwestora)
- Wypust oświetleniowy ścienny (oprawy wg doboru inwestora)
- MD Czujnik ruchu (zasięg 12m) - garaż, S1...Sxx - numeracja czujek
- Łączniki do sterowania oświetleniem 10A p/t
- Łączniki kroploszczelne do sterowania oświetleniem 10A p/t
- Dz Dzwonek
- Przycisk dzwonek

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

PROJEKT TECHNICZNY

**Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**

ZDI Sp.z o.o.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Kiepury 6
22-400 Zamość
tel. +48 84 639 20 53

PROJEKTANT:
mgr inż. H. GODZISZ
upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. B. KWIECIŃSKI
upr. nr ew. UANB-II-8387/39/90

OPRACOWAŁ:
mgr inż. M. ANDRZEJEWSKI

PODPIS

| BUDYNEK | STADIUM | BRANŻA | REV | DATA | SKALA | NR RYS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | PT | IE | 00 | 07-2022 | 1:100 | IE-3-7 |

TYTUŁ RYSUNKU:

Rzut V piętra - instalacje elektryczne