MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Miejscowość	Zamość
Jednostka Ewidencyjna	066401_1 Miasto Zamość
Obręb Ewidencyjny	066401_1.0001 Miasto Zamość
Ulica	Kresowa
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	PL-2000/18
Układ wysokościowy	PL-KRON60-NH
Zgłoszenie pracy geodezyjnej	GGN.6640.165.2022 Nr Ks.rob.: 80/2022
Zakres aktualizacji mapy	

Sporządził:

Podmiot wykonujący:
GEODEZJA
KONRAD NOWAK
ul. Hrubieszowska 2/2, 22-400 Zamość,
tel. +48 84 639 20 53, +48 603 53 53 53
NIP 922-235-98-79 REGON 060939622
www.geodezja-zamosc.pl

Zamość dn.28.03.2022

Na wykluczenie się istnienia w terenie/ach, niż wskazanych na niniejszej mapie uzbrojeń podziemnych, które nie byłyzłożone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

LEGENDA B. ELEKTRYCZA I TELETECHNICZNA

A,B,C/L[m]	ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE: A - YKY 5x6mm² (do zasilania oświetlenia zewnętrznego), B - YKY 5x10mm² (do zasilania ZK1+1P), C - 4xLgY 95mm²(zasilanie tablicy licznikowej z ZK)
	RURA OSŁONOWA HDPE Ø50mm
ZK-1	ZŁĄCZE KABLOWE wg opracowania PDE Dystrybucja S.A Oddział Zamość, RE Zamość
SK	STUDNIA TELETECHNICZNA typ SK-1
D/L[m]	RUROCIĄG ŚWIATŁOWODOWY: D - HDPE Ø40/3,7mm
	RURA OSŁONOWA PRZEPUSTOWA HDPE Ø110/6,3mm
PWP	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
ZK1+1P	ZŁĄCZE KABLOWE Z POMIAREM (na potrzeby ewentualnej stacji ładowania aut elektrycznych)
Z1	SŁUP OŚWIETLENIOWY z oprawą LED 5000lm 36W h=8m
Z2	SŁUP OŚWIETLENIOWY z oprawą LED 4700lm 36W h=8m
P1	SŁUP OŚWIETLENIOWY z oprawą parkową LED 4600lm 30W h=4m
S1	SŁUPEK OŚWIETLENIOWY LED 2200lm 20W h=1m

UWAGA:
- kable prowadzone w przestrzeni obrysu kondygnacji podziemnej na całej długości układać w rurach osłonowych HDPE Ø50mm
- kable prowadzone pod wjazdami, na parkingach układać w rurach osłonowych SRSØ50mm

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C 0,4kV

PROJEKT TECHNICZNY

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

ZDI Sp.z o.o.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Kilińskiego 6
22-400 Zamość
tel. +48 84 639 20 53

PROJEKTANT: mgr inż. H. GODZISZ upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. B. KWIECIŃSKI upr. nr ew. UANB-II-8387/39/90
OPRACOWAŁ: mgr inż. M. ANDRZEJEWSKI

PODPIS

BUDYNEK	STADIUM	BRANŻA	REV	DATA	SKALA	NR RYS
B1	PT	IT	00	07-2022	1:500	IT-1

TYTUŁ RYSUNKU:

Plan sytuacyjny