





Schemat przejścia przez przegrodę konstrukcyjną



Schemat przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego REI 120



- OZNACZENIA:**
- inst. p.poz wykonana z rur stalowych TW2-2
 - inst. p.poz wykonana z rur stalowych TW2-2 prowadzona pod sufitem
 - inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TW2-2
 - inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TW2-2 prowadzona pod sufitem
 - inst. wody zimnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - inst. wody ciepłej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - inst. wody cyrkulacyjnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - ocieplenie rurociągów
 - pion instalacji p.poz wykonany z rur stalowych TW2-2
 - pion instalacji wody zimnej wykonany z rur stalowych ocynkowanych

- UWAGI:**
- Instalację wykonać z rur stalowych łączonych na gwint oraz prowadzić po wierzchu przegrod.
 - Przewody zaizolować otulinami grubości min. 9mm. Przewody prowadzone w piwnicy zaizolować otuliną gr. 20mm
 - Szafki hydrantowe montować tak aby zawór hydrantowy był nie niżej niż 1,35m nad posadzką.
 - Podejścia do zaworów hydrantowych wykonać z rur stalowych DN50
 - Połączenie armatury z instalacją nie może powodować naprężeń instalacji. Połączenia gwintowane wykonać tak aby w przypadku konieczności demontażu armatury nie było potrzeby demontowania rurociągów.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o odporności ogniowej nie gorszej niż przegroda. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń między tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: **Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**

Stadium: **PT**

Skala: **1:100**


Nr rys.: **IS.04**

Tytuł rysunku: **Instalacja wodociągowa - rzut II piętra Budynek B1**


Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRACOWUJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbach	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



Schemat przejścia przez przegrodę konstrukcyjną



Schemat przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego REI 120



- OZNACZENIA:
- inst. ppoż wykonana z rur stalowych TW2-2
 - inst. ppoż wykonana z rur stalowych TW2-2 prowadzona pod sufitem
 - inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TW2-2
 - inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TW2-2 prowadzona pod sufitem
 - inst. wody zimnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - inst. wody ciepłej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - inst. wody cyrkulacyjnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - ociepłenie rurociągów
 - inst. instalacji p. poż wykonany z rur stalowych TW2-2
 - inst. instalacji wody zimnej wykonany z rur stalowych ocynkowanych

- UWAGI:
- Instalację wykonaną z rur stalowych łączonych na gwint oraz prowadzić po wierzchu przegród.
 - Przewody zaizolować otulinami grubości min. 9mm. Przewody prowadzone w piwnicy zaizolować otuliną gr. 20mm
 - Szafki hydrantowe montować tak aby zawór hydrantowy był nie niżej niż 1,35m nad posadzką.
 - Podejścia do zaworów hydrantowych wykonać z rur stalowych DN50
 - Połączenie armatury z instalacją nie może powodować naprężeń instalacji. Połączenia gwintowane wykonać tak aby w przypadku konieczności demontażu armatury nie było potrzeby demontowania rurociągów.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o odporności ogniowej nie gorszej niż przegroda. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń między tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium:

PT

Skala:

1:100

Nr rys.:

IS.06


Tytuł rysunku:

Instalacja wodociągowa - rzut IV piętra


Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paulina Sowa-Walęch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022



Schemat przejścia przez przegrodę konstrukcyjną



Schemat przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego REI 120



- OZNACZENIA:**
- inst. ppoż wykonana z rur stalowych TW2-2
 - inst. ppoż wykonana z rur stalowych TW2-2 prowadzona pod sufitem
 - inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TW2-2
 - inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TW2-2 prowadzona pod sufitem
 - inst. wody zimnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - inst. wody ciepłej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - inst. wody cyrkulacyjnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - ogrzewanie rurociągów
 - PH1 pion instalacji p. ppoż wykonany z rur stalowych TW2-2
 - PW3 pion instalacji wody zimnej wykonany z rur stalowych ocynkowanych

- UWAGI:**
- Instalację wykonaną z rur stalowych łączonych na gwint oraz prowadzić po wierzchu przegród.
 - Przewody zaizolować otulinami grubości min. 9mm. Przewody prowadzone w piwnicy zaizolować otuliną gr. 20mm
 - Szafki hydrantowe montować tak aby zawór hydrantowy był nie niżej niż 1,35m nad posadzką.
 - Podejścia do zaworów hydrantowych wykonać z rur stalowych DN50
 - Połączenie armatury z instalacją nie może powodować naprężeń instalacji. Połączenia gwintowane wykonać tak aby w przypadku konieczności demontażu armatury nie było potrzeby demontowania rurociągów.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o odporności ogniowej nie gorszej niż przegroda. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń między tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: **Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**


Stadium: **PT**

Skala: **1:100**

Nr rys.: **IS.07**

Tytuł rysunku: **Instalacja wodociągowa - rzut V piętra**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCA mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbach	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskosuszumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskosuszumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona w posadzce/bieżące ściennej
 - - - - - pion kanalizacyjny
 - - - - - odcinek pionu kanalizacyjnego
 - - - - - kanalizacja sanitarna, odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

- UWAGA:
- Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji gazowej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 - Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 - Przytłoki sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min 50mm oraz należy motować w sposób umożliwiający ich czyszczenie.
 - Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizję z czyszczakiem.
 - Średnice pionów kanalizacyjnych: Ø110, Pk1', Pk2', Pk3', Pk5', Pk6', Pk8', Pk8', Pk9', Pk11, Pk12, Pk12, Ø160, Pk4, Pk4', Pk7', Pk10, Pk10'.
 - Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy zaizolować cieplnie otuliną termoz izolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000.
 - Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separatory ogniowe.
 - W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³ (0,8x0,8x1,3m).


PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		ZDI	
Nazwa obiektu budowlanego:		Stadium:	
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		PT	
Tytuł rysunku:		Skala:	
Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut piwnicy Budynek B1		1:100	
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
mgr inż. Sabina Mazur		LUB/0103/PWB/S21	
Branża		Data	
Sanitarna		07.2022	
Podpis		Data	
mgr inż. Paulina Sowa-Wajduc		LUB/0111/PWB/S21	
Sanitarna		07.2022	



- LEGENDA:
- - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona w posadzce/bieżadzie ściennej
 - Pk6 - pion kanalizacyjny
 - Pk6 - odsadka pionu kanalizacyjnego
 - - - kanalizacja sanitarna, odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - Pk10 - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

- UWAGA
- Przejście rurociągu z PE/stal dostosować do rzeczywistych wymiarów na budowie
 - Przewody kanalizacyjne nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 - Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 - Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min 50mm oraz należy motować w sposób umożliwiający ich czyszczenie.
 - Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizję z czyszczakiem.
 - Średnice pionów kanalizacyjnych:
Ø110: Pk1, Pk1', Pk2, Pk2', Pk3, Pk3', Pk5, Pk5', Pk6, Pk6', Pk8, Pk8', Pk9, Pk9', Pk11, Pk12, Pk12'
Ø160: Pk4, Pk4', Pk7, Pk7', Pk10, Pk10'
 - Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonaną zgodnie z normą PN-B-02421:2000
 - Przy przejściach, przez, przegrody, p.poż., zastosować separatory ogniowe.
 - W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³. (0,8x0,8x1,3m)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ZDI				
Nazwa obiektu budowlanego:			Stadium: PT	
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu			Skala: 1:100	
Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru Budynek B1			Nr rys.: JS.12	
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbach	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



UWAGA

1. Przejście rurociągu z PE/STal dostosować do rzeczywistych wymiarów na budowie
2. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji elektrycznej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
3. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich miejsca złączenia, powinna wynosić 0,10 m.
4. Przybory sanitarne należy wyposzążyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min 50mm oraz należy motować w sposób umożliwiający ich czyszczenie.
5. Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizję z czyszczeniem.
6. Średnice pionów kanalizacyjnych:
Ø110; Pk1, Pk1', Pk2, Pk2', Pk3, Pk3', Pk5, Pk5', Pk6, Pk6', Pk8, Pk8', Pk9, Pk9', Pk11, Pk12, Pk12'
- Ø160; Pk4, Pk4', Pk7, Pk7', Pk10, Pk10',
7. Przewody instalacji kanalizacyjnej należy zaizolować cieplnie utulinami termozakładnymi. Grubość izolacji wykonaną zgodnie z normą PN-B-02421:2000
8. Przy przejściach, przez, przewody p.o.ż., zastosować separatory ogniowe.
9. Wznieć cieplowniczymi zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³. (0,8x0,8x1,3m)

Nazwa obiektu budowlanego:	Stadium: PT
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Skala: 1:100
	Nr rys.: IS.16

Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut IV piętra Budynek B1

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPR4WDZAJĄCY	mgr inż. Paulina Sowa-Wojciech	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona w posadzce/bruździe ściennej
 - Psk - pion kanalizacyjny
 - Psk - odsadzka pionu kanalizacyjnego
 - - - kanalizacja sanitarna, odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - Psk - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

- UWAGA
- Przejście rurociągu z PE/stal dostosować do rzeczywistych wymiarów na budowie
 - Przewody kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji grzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 - Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 - Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min 50mm oraz należy motować w sposób umożliwiający ich czyszczenie.
 - Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizję z czyszczakiem.
 - Średnice pionów kanalizacyjnych:
Ø110: Pk1, Pk1', Pk2, Pk2', Pk3, Pk3', Pk5, Pk5', Pk6, Pk6', Pk8, Pk8', Pk9, Pk9', Pk11, Pk12, Pk12'
Ø160: Pk4, Pk4', Pk7, Pk7', Pk10, Pk10'
 - Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy zaizolować ciepłotałumami termoizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000
 - Przy przejściach, przez przegrody p.poż. zastosować separatory ogniowe.
 - W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³. (0,8x0,8x1,3m)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: **Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**

Stadium: **PT**

Skala: **1:100**

Nr rys.: **IS.18**

Tytuł rysunku: **Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut VI piętra**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskoszumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskoszumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona w posadzce/bieżnicy ściennej
 - PK5 - pion kanalizacyjny
 - PK5 - oś pionu kanalizacyjnego
 - - - kanalizacja sanitarna, odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - PK1 - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

- UWAGA
- Przejście rurociągu z PE/stal dostosować do rzeczywistych wymiarów na budowie
 - Przewody kanalizacyjne nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 - Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszczy izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 - Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min 50mm oraz należy motować w sposób umożliwiający ich czyszczenie.
 - Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizję z czyszczakiem.
 - Średnice pionów kanalizacyjnych:
Ø110: PK1, PK1', PK2, PK2', PK3, PK3', PK5, PK5', PK6, PK6', PK8, PK8', PK9, PK9', PK11, PK12, PK12'
Ø160: PK4, PK4', PK7, PK7', PK10, PK10'
 - Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000
 - Przy przejściach, przez, przegrody, p.poż. zastosować separatory ogniowe.
 - W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³ (0,8x0,8x1,3m)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ZDI				
Nazwa obiektu budowlanego:		Stadium: PT		
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		Skala: 1:100		
Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut VII piętra		Nr rys.: IS.19		
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskoszumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskoszumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona w posadzce/bieżnicy ściennej
 - PK6 ○ - pion kanalizacyjny
 - PK6 ○ - odsadka pionu kanalizacyjnego
 - - - kanalizacja sanitarna, odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - PK6 ○ - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej


- UWAGA
- Przejście rurociągu z PE/stal dostosować do rzeczywistych wymiarów na budowie
 - Przewody kanalizacyjne nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 - Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszczy izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 - Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min 50mm oraz należy motować w sposób umożliwiający ich czyszczenie.
 - Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizję z czyszczakiem.
 - Średnice pionów kanalizacyjnych:
Ø110: PK1, PK1', PK2, PK2', PK3, PK3', PK5, PK5', PK6, PK6', PK8, PK8', PK9, PK9', PK11, PK12, PK12'
Ø160: PK4, PK4', PK7, PK7', PK10, PK10'
 - Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000
 - Przy przejściach, przez, przegrody, p.poż. zastosować separator ogniowy.
 - W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³. (0,8x0,8x1,3m)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: **Stadium** PT
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Skala: 1:100
Nr rys.: IS.20

Tytuł rysunku: **Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut VIII piętra**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRACOWNICZKA mgr inż. Paulina Sowa-Walajda	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskosuszumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskosuszumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona w posadzce/bruździe ściennej
 - Pk6 ○ - pion kanalizacyjny
 - Pk6 ◐ - odsadzka pionu kanalizacyjnego
 - - - - - kanalizacja sanitarna, odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - Pk1 ○ - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej


- UWAGA
- Przejście rurociągu z PE/stal dostosować do rzeczywistych wymiarów na budowie
 - Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 - Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 - Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min 50mm oraz należy motować w sposób umożliwiający ich czyszczenie.
 - Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizję z czyszczakiem
 - Średnice pionów kanalizacyjnych:
Ø110: Pk1, Pk1', Pk2, Pk2', Pk3, Pk3', Pk5, Pk5', Pk6, Pk6', Pk8, Pk8', Pk9, Pk9', Pk11, Pk12, Pk12'
Ø160: Pk4, Pk4', Pk7, Pk7', Pk10, Pk10'
 - Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy zaizolować cieplnie otulinami tremoizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000
 - Przy przejściach, przez przegrody, p.poż. zastosować separatory ogniowe.
 - W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³. (0,8x0,8x1,3m)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Nazwa obiektu budowlanego:	Stadium: PT
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Skala: 1:100
	Nr rys.: IS.21

Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut dachu

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	




2,5%

UWAGA


- Instalację wykonać z rur stalowych łączonych na gwint oraz prowadzić po wierzchu przegrody.
- Przewody zaizolować otulinami grubości min. 9mm. Przewody prowadzone w piwnicy zaizolować otuliną gr. 20mm.
- Szafka hydrantowa montować tak aby zawór hydrantowy był nie niżej niż 1,35m nad posadzką.
- Podjęć do zaworów hydrantowych wykonać z rur stalowych DN50.
- Połączenie armatury z instalacją nie może powodować naprężeń instalacji. Połączenia gwintowane wykonać tak aby w przypadku konieczności demontażu armatury nie było potrzeby demontowania rurociągów.
- Wszystkie przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonane w tulejach ochronnych o odporności ogniowej nie gorszej niż przegroda. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń między tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem.
- Przejście rurociągu z PE/ast dostosować do rzeczywistych wymiarów na budowie.
- Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad

- przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
- Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP od przewodów równoległych pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji powinna wynosić 0,1m.
- Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min 50mm oraz należy motować w sposób umożliwiający ich czyszczenie.
- Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizję z czyszczakiem.
- Średnice pionów kanalizacyjnych: Ø110; PK1, PK1', PK2, PK3, PK3', PK5, PK5', PK6, PK6', PK8, PK8', PK9, PK9', PK11, PK12, PK12', Ø160; PK4, PK4', PK7, PK7', PK10, PK10'.
- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy zaizolować cieplnie otulinami termoz izolacyjnymi. Grubość izolacji wykonanej zgodnie z normą PN-B-02421:2000.
- Przy przejściach przez przegrody p.poz. zastosować separatory ogniowe.
- W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³ (0,8x0,8x1,3m)

Schemat przejścia przez przegrodę konstrukcyjną



Schemat przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego REI 120



- LEGENDA:
- inst. ppoz wykonana z rur stalowych TWT-2
 - inst. ppoz wykonana z rur stalowych TWT-2 prowadzona pod sufitem
 - inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2
 - inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2 prowadzona pod sufitem
 - inst. wody zimnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - inst. wody ciepłej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - inst. wody cyrkulacyjnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
 - ocieplenie rurociągów
 - kanalizacja sanitarą z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona pod sufitem
 - kanalizacja sanitarą z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona w posadzce/bieżni ściennej
 - pion kanalizacyjny
 - odsadka pionu kanalizacyjnego
 - kanalizacja sanitarą, odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej


PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



Nazwa obiektu budowlanego: **Stadrum PT**
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Skala: **1:100**
Nr rys.: **IS.22.1**

Tytuł rysunku: **Rozwinięcie instalacji wod-kan**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Sabina Majur	LUB/0103/PWS/21	Sanitarna	07.2022
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbort	LUB/0111/PWS/21	Sanitarna	07.2022



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ZDI

Sp. z o.o.

Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium:

PT

Skala:

1:100


Nr rys.:

IS.22.2

Tytuł rysunku:

Rozwinięcie instalacji wod-kan

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstus	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



VIII PIĘTRO

25m.OD POZIOMU TERENU

VII PIĘTRO

VI PIĘTRO

V PIĘTRO

IV PIĘTRO


III PIĘTRO

II PIĘTRO


I PIĘTRO

236.00
235.00
234.00
233.00
232.00
231.00
230.00
229.00
228.00
227.00
226.00
225.00
224.00

Schemat przejścia przez przegrodę konstrukcyjną



Schemat przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego REI 120



LEGENDA:

- inst. ppoż wykonana z rur stalowych TWT-2
- inst. ppoż wykonana z rur stalowych TWT-2 prowadzona pod sufitem
- inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2
- inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2 prowadzona pod sufitem
- inst. wody zimnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
- inst. wody cyrkulacyjnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
- ocieplenie rurociągów
- kanalizacja sanitarna z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona pod sufitem
- kanalizacja sanitarna z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø32-Ø200 - inst. prowadzona w posadzce/budzie ściennej
- pion kanalizacyjny
- odsadzka pionu kanalizacyjnego
- kanalizacja sanitarna, odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
- pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

UWAGA

- Instalację wykonać z rur stalowych łączonych na gwint oraz prowadzić po wierzchu przegrody.
- Przewody zaizolować otuliną grubości min. 9mm. Przewody prowadzone w pionicy zaizolować otuliną gr. 20mm.
- Szafki hydrantowe montować tak aby zawór hydrantowy był nie niżej niż 1,35m nad posadzką.
- Podjęcia do zaworów hydrantowych wykonać z rur stalowych DN50
- Połączenie armatury z instalacją nie może powodować naprężeń instalacji. Połączenia gwintowane wykonać tak aby w przypadku konieczności demontażu armatury nie było potrzeby demontowania rurociągów.
- Wszystkie przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o odporności ogniowej nie gorszej niż przegroda. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń między tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem.
- Przejście rurociągu z PE/stal dostosować do rzeczywistych wymiarów na budowie
- Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad

- przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
- Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszczy izolacji, powinna wynosić 0,1m.
- Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min 50mm oraz należy moliować w sposób umożliwiający ich czyszczenie.
- Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizję z czyszczakiem.
- Średnice pionów kanalizacyjnych: Ø110: Pk1, Pk1', Pk2, Pk2', Pk3, Pk3', Pk5, Pk5', Pk6, Pk6', Pk8, Pk8', Pk9, Pk9', Pk11, Pk12, Pk12', Ø160: Pk4, Pk4', Pk7, Pk7', Pk10, Pk10', 13. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy zaizolować cieplnie otuliną termoz izolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000
- Przy przejściach przez przegrody ppoż. zastosować separatory ogniowe.
- W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³. (0,8x0,8x1,3m)

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA



Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium: PT


Skala: 1:100

Nr rys.: IS.22.4

Tytuł rysunku:

Rozwinięcie instalacji wod-kan

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCA mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - - - odwodnienie stopodachu górnego z rur PP, niskosumowych o średnicy Ø110 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskosumowe w zakresie średnic Ø50-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
 - - - - - odwodnienie płyty garażu z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PP110 prowadzony po sufitem
 - PK1 ○ - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

UWAGA

1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zasylonowane.
2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 9mm.
3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji grzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
5. Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separator ogniowy.
6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³. (0,8x0,8x1,3m)
7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować hlapy burzowe.
8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium:

PT

Skala:

1:100

Nr rys.:

JS.24

Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut parteru Budynek B1

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branch	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paulina Sowa-Wojasch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022



- LEGENDA:
- - - - - odwodnienie stopodachu górnego z rur PP, niskosumowych o średnicy Ø110 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskosumowe w zakresie średnic Ø50-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
 - - - - - odwodnienie płyty garażu z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PEX/ALPEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PP110 prowadzony po sufitem
 - PKiO - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

- UWAGA
1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zasylonowane.
 2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 9mm.
 3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równoległe pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 5. Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separatory ogniowe.
 6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³, (0,8x0,8x1,3m)
 7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować hlapy burzowe.
 8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: **Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**

Stadium: **PT**

Skala: **1:100**

Nr rys.: **IS.25**

Tytuł rysunku: **Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut I piętra Budynek B1**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - - - odwodnienie stopodachu górnego z rur PP, niskosumowych o średnicy Ø110 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskosumowe w zakresie średnic Ø50-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
 - - - - - odwodnienie płyty garażu z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PEX/ALPEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PP110 prowadzony po sufitem
 - PKd1, PKd2 - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

UWAGA

1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zasyfonowane.
2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 9mm.
3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
5. Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separator ogniowy.
6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³, (0,8x0,8x1,3m)
7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować klapy burzowe.
8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: **Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**


Stadium: **PT**

Skala: **1:100**

Nr rys.: **IS.26**

Tytuł rysunku: **Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut II piętra Budynek B1**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRACOWUJĄCA mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



UWAGA

1. Wszystkie odniki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zaszyfowane.
2. Kanałizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie o grubości 5mm.
3. Przewodów kanałizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
4. Minimalna cieplota cieplota przewodu kanałizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równoległe pozostałych przewodów instalacyjnych lub ich oddziaływania, powinna wynosić 0,1m.
5. **Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separatory ogniowe.**
6. W węzle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³ (0,8x0,8x1,3m).
7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować klapy burzowe.

Wszystkie zastosować separator substancji ropopochodnych.

Nazwa obiektu budowlanego:	Stadium: PT
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Skala: 1:100
	Nr rys.: JS.27


Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paulina Sowa-Wojciech	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - - - odwodnienie stopodachu górnego z rur PP, niskosumowych o średnicy Ø110 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskosumowe w zakresie średnic Ø50-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
 - - - - - odwodnienie płyty garażu z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PP110 prowadzony po sufitem
 - PKd1 - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

UWAGA

1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zasylonowane.
2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 9mm.
3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
5. Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separator ogniowy.
6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³, (0,8x0,8x1,3m)
7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować klapy burzowe.
8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 				
Nazwa obiektu budowlanego:			Stadium: PT	
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu			Skala:	1:100
			Nr rys.:	IS.28
Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut IV piętra Budynek B1				
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCA mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - - - odwodnienie stopodachu górnego z rur PP, niskosumowych o średnicy Ø110 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskosumowe w zakresie średnic Ø50-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
 - - - - - odwodnienie płyty garażu z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PP110 prowadzony po sufitem
 - PKiO - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

- UWAGA
1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zasylonowane.
 2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 9mm.
 3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równoległe pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 5. Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separator ogniowy.
 6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³, (0,8x0,8x1,3m)
 7. Na każdym wylęciu instalacji z budynku w studzienkach zastosować łapki burzowe.
 8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: **Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**


Stadium: **PT**

Skala: **1:100**

Nr rys.: **IS.29**

Tytuł rysunku: **Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut V piętra**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - - - odwodnienie stopodachu górnego z rur PP, niskosumowych o średnicy Ø110 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskosumowe w zakresie średnic Ø50-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
 - - - - - odwodnienie płyty garażu z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PP110 prowadzony po suficie
 - PK1, PK2 - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

UWAGA

1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zasylonowane.
2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 9mm.
3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
5. Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separatory ogniowe.
6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³ (0,8x0,8x1,3m)
7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować hlapy burzowe.
8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 				
Nazwa obiektu budowlanego:			Stadium: PT	
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu			Skala:	1:100
			Nr rys.:	IS.30
Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut VI piętra				
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCA mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - - - odwodnienie stopodachu górnego z rur PP, niskosumowych o średnicy Ø110 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskosumowe w zakresie średnic Ø50-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
 - - - - - odwodnienie płyty garażu z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PP110 prowadzony po sufitem
 - PKiO - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

- UWAGA
1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zasylonowane.
 2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 9mm.
 3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 5. Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separator ogniowy.
 6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³, (0,8x0,8x1,3m)
 7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować hlapy burzowe.
 8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ZDI <small>Sp. z o.o.</small>				
Nazwa obiektu budowlanego:			Stadium: PT	
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu			Skala: 1:100	
Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut VII piętra			Nr rys.: IS.31	
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - - - odprowadzenie stopodachu górnego z rur PP, niskosumowych o średnicy Ø110 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - odprowadzenie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskosumowe w zakresie średnic Ø50-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
 - - - - - odprowadzenie płyty garażu z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PEX/ALPEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PP110 prowadzony po suficie
 - PKd17 - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

- UWAGA
1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zasylonowane.
 2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 9mm.
 3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 5. Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separatory ogniowe.
 6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³ (0,8x0,8x1,3m)
 7. Na każdym wyściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować kłapy burzowe.
 8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: **Stadium: PT**
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Skala: **1:100**
Nr rys.: **IS.32**

Tytuł rysunku: **Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut VIII piętra**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstoch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	

należy wybrać i umieścić w dogodnej lokalizacji wpust awaryjny o przepustowości min. 4,82l/s

należy wybrać i umieścić w dogodnej lokalizacji wpust awaryjny o przepustowości min. 4,82l/s

- LEGENDA:
- - - - - odwodnienie stópochodu górnego z rur PP, niskosumowych o średnicy Ø110 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskosumowe w zakresie średnic Ø50-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
 - - - - - odwodnienie płyty garażu z rur PP, niskosumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PEX/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PP110 prowadzony po sufitem
 - PK10 - pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

- UWAGA
1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zasylonowane
 2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 9mm.
 3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 5. Przy przejściach przez przegrody p.poż. zastosować separator ogniowy.
 6. W węzle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³. (0,8x0,8x1,3m)
 7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować klapy burzowe.
 8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu



Stadium: PT


Skala: 1:100


Nr rys.: IS.33

Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut dachu

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	




PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		 ZPI <small>Sp. z o.o.</small>	
Nazwa obiektu budowlanego:		Stadium: PT	
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		Skala: 1:100	
		Nr rys.: IS.34	



POZIOM ODNIESIENIA

- LEGENDA:
- - - - - odwodnienie stopodachu górnego z rur PP, niskoszumowych o średnicy Ø110 - inst. prowadzona pod sufitem
 - - - - - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskoszumowe w zakresie średnic Ø50-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszonym
 - - - - - odwodnienie płyty garażu z rur PP, niskoszumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PE-X/AL/PEX Ø40x4,0mm prowadzony w posadzce
 - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PP110 prowadzony po sufitem
 - - - - - pion kanalizacyjny sanitarny tłoczny
- UWAGA
1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zaszyfonowane.
 2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 5mm.
 3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
 4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równolegle pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
 5. Przy przejściach przez przestronie, p.poż., zastosować separator ognioszczelny.
 6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³ (0,8x0,8x1,3m)
 7. Na każdym wylocie instalacji z budynku w studzienkach zastosować klapy burzowe.
 8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ZDI				
Nazwa obiektu budowlanego:				
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu				
Tytuł rysunku: Rozwinięcie kanalizacji deszczowej - odwodnienie stropodachu górnego				
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Sabina Mazur	LUB0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022



OZNACZENIA:

- FD – kłapa przeciwpożarowa
- E6 – Ocynkowana siatka z ramką
- E5 – Ocynkowana siatka okrągła
- IV – zawór ppot. transformacyjny
- SV – zawór ppot. odciążający
- E – kłorka wentylacyjna
- TG – kłorka transformacyjna
- DF – wentylator kanałowy
- R – redukcja
- N – nawiew
- W – wywiew

UWAGI:

- Na kanałach należy zastosować ocieplenie z elastycznego rękawa zaizolowanego termicznie wełną szklaną o grubości 5cm.
- Przebieg strumienia powietrza wywiewanego wynosi:
 - praca na I biegu (biegu niższym) – 100m/h na miejsce postojowe,
 - praca na II biegu (biegu wyższym) – 200m/h na miejsce postojowe.
- W piwnicy zastosować wentylatory strumieniowe.
- Wentylowanie komórek lokatorskich w piwnicy będzie odbywać się za pomocą świeżego, czystego powietrza nawiewanego z logiem.
- Wszystkie przejścia instalacji wentylacji przez ściany p. poż. wykonać z zastosowaniem kłap przeciwpożarowych o odporności ogniowej zgodnej z klasą odporności danej przegrody.
- Kondygnacja garażu składa się z dwóch niezależnych wydzielonych pożarowo garaży.
- Zakłada się wentylację przesłoniętych p. poż. za pomocą wentylacji grawitacyjnej.
- Dopływ świeżego powietrza odbywa się za pomocą perforacji bram garażowych.
- Wentylacja lokal. usługowych na parterze będzie odbywać się za pomocą indywidualnej wentylacji poza zakresem opracowania.

PACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Nazwa obiektu budowlanego: **Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**


Stadium: **PT**


Skala: **1:100**

Nr rys.: **IS.36**

Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut piwnicy Budynek B1

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PREZENTANT: mgr inż. Sabina Mazur	LUB0103PWBS21	Sanitarna	07.2022	
PRACOWNIA: mgr inż. Paulina Sowa-Wojcik	LUB0111PWBS21	Sanitarna	07.2022	




PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA				
Nazwa obiektu budowlanego:		Stadium: PT		
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		Skala: 1:100		
		Nr rys.: IS.38		
Tytuł rysunku: Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut I piętra Budynek B1				
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWB/S/21	Sanitarna	07.2022	
SPRACOWZAJCA mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbuch	LUB/0111/PWB/S/21	Sanitarna	07.2022	



OZNACZENIA:
FD – kłapa przeciwpożarowa
E6 – Ocynkowana siatka z ramką
E5 – Ocynkowana siatka okrągła
TV – zawór ppoż. transferowy
SY – zawór ppoż. odcinający
E – kratka wentylacyjna
TG – kratka transferowa
DF – wentylator kanalowy
R – redukcja
N – nawiew
W – wywiew

UWAGI:
1. Na kanałach należy zastosować ocieplenie z elastycznego rękawa izolowanego termicznie wełną szklaną o grubości 5cm.
2. Przyjęty strumień powietrza wywiewanego wynosi:
- praca na I biegu (biegu niższym)- 100m³/h na miejsce postojowe,
- praca na II biegu (biegu wyższym)- 200m³/h na miejsce postojowe.
3. W piwnicy zastosować wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie komór lokatorskich w piwnicy będzie odbywać się za pomocą świeżego, czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przejścia instalacji wentylacji przez ściany p. poż. wykonać z zastosowaniem kłap przeciwpożarowych o odporności ogniowej zgodnej z klasą odporności danej przegrody.
6. Kondygnacja garażu składa się z dwóch niezależnych i wydzielonych pożarowo garaży.
7. Zakłada się wentylację przedsiłonek p.poz. za pomocą wentylacji grawitacyjnej.
8. Dostawy świeżego powietrza odbywa się za pomocą perforacji bram garażowych.
9. Wentylacja lokali usługowych na parterze będzie odbywać się za pomocą indywidualnej wentylacji poza zakresem opracowania.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



ZDI
Zakład Projektowania

Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium:

PT

Skala:

1:100

Nr rys.:

IS.40

Tytuł rysunku:

Instalacja wentylacji mechanicznej- rzut III piętra Budynek B1

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCA mgr inż. Paulina Sowa-Wąjsz	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



OZNACZENIA:
FD - kłosa przeciwpożarowa
E6 - Ocynekowana siatka z ramką
E5 - Ocynekowana siatka okrągła
TV - zawór ppoż. transferowy
SV - zawór ppoż. odcinający
E - kratka wentylacyjna
TG - kratka transferowa
DF - wentylator kanalowy
R - redukcja
N - nawiew
W - wywiew

UWAGI:
1. Na kanałach należy zastosować ocieplenie z elastycznego rękawa izolowanego termicznie wełną szklaną o grubości 5cm.
2. Przyjęty strumień powietrza wywiewanego wynosi:
- praca na I biegu (biegu niższym)- 100m³/h na miejsce postojowe,
- praca na II biegu (biegu wyższym)- 200m³/h na miejsce postojowe.
3. W piwnicy zastosować wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie komór ek lokatorskich w piwnicy będzie odbywać się za pomocą świeżego, czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przejścia instalacji wentylacji przez ściany p. poz. wykonać z zastosowaniem kłap przeciwpożarowych o odporności ogniowej zgodnej z klasą odporności danej przegrody.
6. Kondygnacja garażu składa się z dwóch niezależnych i wydzielonych pożarowo garaży.
7. Zakłada się wentylację przedsionków p.poz. za pomocą wentylacji grawitacyjnej.
8. Doplwy świeżego powietrza odbywa się za pomocą perforacji bram garażowych.
9. Wentylacja lokali usługowych na parterze będzie odbywać się za pomocą indywidualnej wentylacji poza zakresem opracowania.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: **Stadium PT**
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Skala: **1:100**
Nr rys.: **IS.41**

Tytuł rysunku: **Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut IV piętra Budynek B1**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branch	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRACOWUJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbach	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



OZNACZENIA:
FD – kłapa przeciwpożarowa
E6 – Ocynkowana siatka z ramką
E5 – Ocynkowana siatka okrągła
TV – zawór ppoz. transferowy
SV – zawór ppoz. odcinający
E – kratka wentylacyjna
TG – kratka transferowa
DF – wentylator kanalowy
R – redukcja
N – nawiew
W – wywiew

UWAGI:
1. Na kanałach należy zastosować ocieplenie z elastycznego rękawa izolowanego termicznie wełną szklaną o grubości 5cm.
2. Przyjęty strumień powietrza wywiewanego wynosi:
- praca na I biegu (biegu niższym)- 100m³/h na miejsce postojowe,
- praca na II biegu (biegu wyższym)- 200m³/h na miejsce postojowe.
3. W piwnicy zastosować wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie komór lokatorskich w piwnicy będzie odbywać się za pomocą świeżego, czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przejścia instalacji wentylacji przez ściany p. poż. wykonać z zastosowaniem kłap przeciwpożarowych o odporności ogniowej zgodnej z klasą odporności danej przegrody.
6. Kondygnacja garażu składa się z dwóch niezależnych i wydzielonych pożarowo garaży.
7. Zakłada się wentylację przedsionków p.poz. za pomocą wentylacji grawitacyjnej.
8. Dopływ świeżego powietrza odbywa się za pomocą perforacji bram garażowych.
9. Wentylacja lokali usługowych na parterze będzie odbywać się za pomocą indywidualnej wentylacji poza zakresem opracowania.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium:

PT

Skala:

1:100


Nr rys.:

IS.42

Tytuł rysunku:

Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut V piętra

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	




UWAGI:

1. Na kanałach należy zastosować osłonięcie z elastycznego rękawa zaizolowanego termicznie wełną szklaną o grubości 50 mm.
2. Przyjęty strumień powietrza wywołanego wynosi:
 - praca na I biegu (biegu niższym) - 100m³/h na miejsce postojowe.
 - praca na II biegu (biegu wyższym) - 200m³/h na miejsce postojowe.
3. W pinwach zastosować wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie kontrolę ilościową w ociepleniach będzie odbywać się za pomocą świeżego czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przełączenia instalacji wentylacji przez ścinę p. poż. wykonąć z zastosowaniem klapy przeciwpożarowej o odporności zgodnie z klasą odporności danej przegrody.
6. Konfiguracja garażu składa się z trzech niezależnych i wydzielonych pożarowo garazów.
7. Zakłada się wentylację przegródников p.poż. za pomocą wentylacji grawitacyjnej.
8. Dopych świeżego powietrza odbywać się za pomocą perforacji baran garażowych.
9. Wentylację uwodoprowadzającą będzie odbywać się za pomocą indywidualnej wentylacji po zakresem opracowania.

Nazwa obiektu budowlanego:	Stadium: PT
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Skala: 1:100
	Nr rys.: IS.43

Tytuł rysunku: Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut VI piętra

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paulina Sowa-Wajsłuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA				 ZPI <small>Sp. z o.o.</small>	
Nazwa obiektu budowlanego:				Stadium: PT	
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu				Skala: 1:100 Nr rys.: IS.45	
Tytuł rysunku: Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut VIII piętra					
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur		LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wojciech		LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- powrót instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - zasilanie instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - powrót instalacji c.o. stal. dn20-dn65
 - rozdzielnice obwodów do ogrzewania grzejnikowego z zaworem odcinającym i odpowietrznikiem
 - nastawa grzejnika
 - zawór odcinający kulowy dn20
 - odpowietrznik automatyczny
 - zawór bezpieczeństwa, sprzężony typu SYR, DN32, o ciśnieniu otwarcia 6bar
 - pion c.o.
 - ocieplenie rurociągów izolacją PE

- UWAGI:
- Instalację CO wykonać z rur PEX/AL/PEX układanych w warstwie izolacji posadzki (rozprowadzenie w piwnicy, piony oraz podejścia do stacji mieszkaniowych wykonać z rur stalowych). Rury prowadzić w izolacji PU.
 - Instalację wykonać w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów pod posadzką lub po ścianach.
 - Przewody rozpraszające czynnik grzewczy zaizolować ciepłą izolacją termoisolacyjną. Grubość izolacji wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
 - Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory odcinające.
 - Grzejniki dolno zasilane montować z podejściem od ścian. Przy grzejnikach montować głowice termostaticzne czesowe.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych uwierunkowanych w przegrodzie. Tuleje muszą umożliwiać wzdużne przemieszczenie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
 - Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi w najwyższych punktach instalacji. W najbliższych pkt instalacji montować zawory spusowe.
 - Przewody prowadzić za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
 - Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
 - Dozpuszczają się montowanie innych grzejników niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
 - Dokładną lokalizację grzejników ustalić z inwestorem.
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z uszczelnieniem kołnierzem ogniochronnym oraz masą ognioodporną dla uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

L.P.	Symbol	Nazwa urządzenie	Producent	Sposób montażu	Ilość
Część Wysokoparametrowa					
1	WCO	WYMIENNIK CIEPŁA LC170-50-2,5"	SECESPOL	GWINT	1
2	ZR2	ZAWÓR REGULACYJNY TYP 322KZ DN32 KVS=10,0 PN25 GWINT	SAMSON	GWINT	1
3	M2	SIŁOWNIK TYP 5825-10 ELEKTRYCZNY 230V	SAMSON	-	1
4	RRC2	REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIENI Z OGRANICZENIEM PRZEPŁYWU TYP 46-6 DN32 KVS=12,5 ZAKRES NASTAW 0,2-1 PN25 GWINT	SAMSON	GWINT	1
5	LC2	CIEPŁOMIERZ MULTICAL M603+MBUS+UF54 Qp=6,0 m3/h, 260 mm x R1"	KAMSTRUP	GWINT	1
6	F1	FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY FIG. 821 DN50 PN16 Tmax=300°C 100 osiedl	ZETKAMA	KOLNIERZ	1
7	Z1	ZAWÓR KULOWY KOLNIERZOWY DN50 PN40	BROEN	KOLNIERZ	1
8	Z1.1	BALLOREX VENTURI FODRV DN 50H KVS=36,0	BALLOREX	KOLNIERZ	1
9	Z	ZAWÓR KULOWY KOLNIERZOWY DN65 PN40	BROEN	KOLNIERZ	2
10	T1	TERMOMETR 0-180°C	WIKA	-	4
11	P1	MANOMETR 16 BAR Z RURKĄ SYFONOWĄ I KURKIEM	WIKA	-	6
12	O1, ZS1	ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40	BROEN	SPAW	2
Część Niskoparametrowa c.o.					
13	POZ	POMPA GRUNDFOS MAGN3 40-120 F 250 230V PN16	GRUNDFOS	KOLNIERZ	1
14	F2	FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY FIG. 821 DN65 PN16 Tmax=300°C 1400 osiedl	ZETKAMA	KOLNIERZ	1
15	Z22	ZAWÓR ZWROTNY KOLNIERZOWY FIG. 287 DN80 PN16 Tmax=300°C	FLAMCO	GWINT	1
16	ZB2	ZAWÓR BEZPIECZENSTWA PRESCOR 1" 4 BAR	FLAMCO	GWINT	1
17	Z2	KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN65 PN25	GENEBRE	GWINT	2
18	T2	TERMOMETR 0-120°C	WIKA	-	2
19	P2	MANOMETR 10 BAR Z RURKĄ SYFONOWĄ I KURKIEM	WIKA	-	4
20	O2, ZS2	KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25	GENEBRE	GWINT	2
21	PNW	NACZYNNIE WZBIORCZE CONTRAFLEX 300 / 6 bar	FLAMCO	-	1
22	MAS	ZŁĄCZE SAMODCINAJĄCE FLEXCONTROL 1"	FLAMCO	GWINT	1
Układ regulacji automatycznej					
23	R	REGULATOR POGODOWY TROVIS 5573	SAMSON	-	1
24	STW2	TERMOSTAT STW 5343-4 ZANURZENIOWY 35...85°C 150mosiadz	SAMSON	-	1
25	TE1	CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 (-20...150°C) 80mosiadz	SAMSON	-	1
26	TE2	CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 (-20...150°C) 80mosiadz	SAMSON	-	1
27	IZ	CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNY PT1000 TYP 5227-2 (-35...+85°C)	SAMSON	-	1
Układ stabilizujący-ciepłota					
28	ZN1	KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25	GENEBRE	GWINT	1
29	ZN	ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN 15	BROEN	SPAW	1
30	FN	FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15 (1/2") PN16	EFAR	GWINT	1
31	WGN	WODOMIERZ CW Q3-2,5 m3h MID=2,5/ G-3/4" 110mm Z IMPLISATOREM 10L/m3 - chromowany	ROSSWEINER	GWINT	1
32	UZ	ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WATERTOP 1/2" NC 0,5-16bar Z CEWKĄ	AQUA	GWINT	1
33	PI	PRESTOSTAT KPI 35 ZAKRES 0,2-8,0 BAR	DANFOSS	GWINT	1
34	ZN	ZAWÓR ZWROTNY DN15 PN25 (1/2")	GENEBRE	GWINT	1
Konstrukcja					
35		Stalowa konstrukcja nośna węzła (2 częściowa rozbierna)	MEIBES	-	1 kpl
36		Izolacja rurociągów z pianki poliuretanowej	MEIBES	-	1 kpl
37		Sprowadzenie do poziomu posadzki spusów z zaworów bezpieczeństwa, kurków manometrycznych, zaworów spusowych i odpowietrzających	MEIBES	-	1 kpl

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Nazwa obiektu budowlanego:

Stadium:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu


Skala:

Tytuł rysunku:

Instalacja c.o. - rzut piwnicy Budynek B1

Nr rys.:

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Sabina Mazur	LUB0103/PWB521	Sanitarna	07.2022
SPRACOWIZANT	mgr inż. Paulina Sowa-Wojciech	LUB0111/PWB521	Sanitarna	07.2022



- LEGENDA:
- - - powrót instalacji c.o. PEX/Al/PEX Ø16x1,0mm
 - - - zasilenie instalacji c.o. PEX/Al/PEX Ø16x1,0mm
 - - - zasilenie instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - powrót instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - rozdzielacz obwodów do ogrzewania grzejnikowego z zaworem odcinającym i odpowietrznikiem
 - - - nastawa grzejnika
 - - - zawór odcinający kulowy dn20
 - - - odpowietrznik automatyczny
 - - - zawór bezpieczeństwa, sprężynowy typu SYR, DN32, o ciśnieniu otwarcia 6bar
 - - - pion c.o
 - - - ocieplenie rurociągów otuliną PE
- UWAGI:
- Instalację CO wykonać z rur PEX/Al/PEX układanych w warstwie izolacji posadzki (rozprzrowadzenie w piwnicy, piony oraz podejścia do stacji mieszkaniowych wykonać z rur stalowych). Rury prowadzić w izolacji PU.
 - Instalację wykonać w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów pod posadzką lub po ścianach.
 - Przewody rozprzodające czynnik grzewczy zaizolować cieplnie otulinami termooizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
 - Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory odcinające.
 - Grzejniki dolno zasilane montować z podejściem od ścian. Przy grzejnikach montować głowice termostatyczne cieczowe.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych utwardzonych w przegrodzie. Tuleje muszą umożliwiać wzdłużne przemieszczenie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
 - Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi w najwyższych punktach instalacji. W najniższych pkt instalacji montować zawory spusławne.
 - Przewody prowadzić za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
 - Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
 - Dopuszcza się montowanie innych grzejników niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
 - Dokładną lokalizację grzejników ustalić z Inwestorem.
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z uszczelnieniem kolierzem ogniochronnym oraz masą ognioową dla uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium:

PT

Skala:

1:100

Nr rys.:

JS.48

Tytuł rysunku:

Instalacja c.o. - rzut parteru Budynek B1

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
<div>PROJEKTANT</div> <div>mgr inż. Sabina Mazur</div>	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
<div>SPRAWDZAJĄCY</div> <div>mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbach</div>	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - powrót instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - - - zasilenie instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - - - zasilenie instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - powrót instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - rozdzielacz obwodów do ogrzewania grzejnikowego z zaworem odcinającym i odpowietrznikiem
 - - - nastawa grzejnika
 - - - zawór odcinający kulowy dn20
 - - - odpowietrznik automatyczny
 - - - zawór bezpieczeństwa, sprężynowy typu SYR, DN32, o ciśnieniu otwarcia 6bar
 - - - pion c.o.
 - - - ocieplenie rurociągów otuliną PE


- UWAGI:
- Instalację CO wykonać z rur PEX/AL/PEX układanych w warstwie izolacji posadzki (rozprowadzenie w piwnicy, pion oraz podejścia do stacji mieszkaniowych wykonąć z rur stalowych). Rury prowadzić w izolacji PU.
 - Instalację wykonać w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów pod posadzką lub po ścianach.
 - Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy zaizolować ciepłotnie otulinami termooizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
 - Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory odcinające.
 - Grzejniki dolno zasilane montować z podejściem od ścian. Przy grzejnikach montować głowice termostatyczne cieczowe.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych utwardzonych w przegrodzie. Tuleje muszą umożliwiać wzdłużne przemieszczenie się przewodu. Przestrzeń poniżej tulej, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
 - Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi w najwyższych punktach instalacji. W najniższych pkt instalacji montować zawory spusowe.
 - Przewody prowadzić za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
 - Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
 - Dopuszcza się montowanie innych grzejników niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
 - Dokładną lokalizację grzejników ustalić z Inwestorem.
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z uszczelnieniem kolierzem ognioochronnym oraz masą ognioową dla uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: Stadium: **PT**
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Skala: **1:100**
Nr rys.: **IS.49**

Tytuł rysunku: **Instalacja c.o. - rzut I piętra Budynek B1**


Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branch	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbach	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - powrót instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - - - zasilanie instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - - - zasilanie instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - powrót instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - rozdzielacz obwodów do ogrzewania grzejnikowego z zaworem odcinającym i odpowietznikiem
 - - - nastawa grzejnika
 - - - zawór odcinający kulowy dn20
 - - - odpowietznik automatyczny
 - - - zawór bezpieczeństwa, sprężynowy typu SYR, DN32, o ciśnieniu otwarcia 6bar
 - - - pion c.o.
 - - - ocieplenie rurociągów otuliną PE

- UWAGI:
1. Instalację CO wykonaną z rur PEX/AL/PEX układanych w warstwie izolacji posadzki (rozprowadzenie w piwnicy, piony oraz podejścia do stacji mieszkaniowych wykonaną z rur stalowych). Rury prowadzić w izolacji PU.
 2. Instalację wykonaną w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów pod posadzką lub po ścianach.
 3. Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonaną zgodnie z PN-B-02421:2000.
 4. Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory odcinające.
 5. Grzejniki dolno zasilane montować z podejściem od ścian. Przy grzejnikach montować głowice termostatyczne cieplowe.
 6. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych utwardzonych w przegrodzie. Tuleje muszą umożliwiać wzdużne przemieszczenie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
 7. Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi w najwyższych punktach instalacji. W najniższych pkt instalacji montować zawory spusadowe.
 8. Przewody prowadzić za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
 9. Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
 10. Dopuszcza się montowanie innych grzejników niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
 11. Dokładną lokalizację grzejników ustalić z Inwestorem.
 12. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z uszczelnieniem kolierzem ognioochronnym oraz masą ognioową dla uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA					
Nazwa obiektu budowlanego:			Stadium: PT		
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu			Skala: 1:100		
			Nr rys.: IS.51		
Tytuł rysunku:					
Instalacja c.o. - rzut III piętra Budynek B1					
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur		LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRACOWUJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajda		LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	




- LEGENDA:
- - - - - powrót instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - - - - - zasilenie instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - - - - - zasilenie instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - - - powrót instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - - - rozdzielacz obwodów do ogrzewania grzejnikowego z zaworem odcinającym i odpowietrznikiem
 - - - - - nastawa grzejnika
 - - - - - zawór odcinający kulowy dn20
 - - - - - odpowietrznik automatyczny
 - - - - - zawór bezpieczeństwa, sprężynowy typu SYR, DN32, o ciśnieniu otwarcia 6bar
 - - - - - pion c.o
 - - - - - ocieplenie rurociągów otuliną PE

- UWAGI:
- Instalację CO wykonać z rur PEX/AL/PEX układanych w warstwie izolacji posadzki (rozprowadzenie w piwnicy, pion oraz podejścia do stacji mieszkaniowych wykonać z rur stalowych). Rury prowadzić w izolacji PU.
 - Instalację wykonać w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów pod posadzką lub po ścianach.
 - Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy zaizolować cieplnie otulinami termooizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
 - Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory odcinające.
 - Grzejniki dolno zasiane montować z podejściem od ścian. Przy grzejnikach montować głowice termostatyczne cieczowe.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych utwardzonych w przegrodzie. Tuleje muszą umożliwić wzdlużne przemieszczenie się przewodu. Przejścia między tulej, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
 - Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi w najwyższych punktach instalacji. W najniższych pkt instalacji montować zawory spusowe.
 - Przewody prowadzić za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
 - Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
 - Dopuszcza się montowanie innych grzejników niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
 - Dokładną lokalizację grzejników ustalić z Inwestorem.
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z uszczelnieniem kolnierzem ogniochronnym oraz masą ogniową dla uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI**

Nazwa obiektu budowlanego: **Stadium** PT
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Skala: 1:100
Nr rys.: **IS.52**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branch	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022



- LEGENDA:
- - - powrót instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - - - zasilanie instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - - - zasilanie instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - powrót instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - rozdzielacz obwodów do ogrzewania grzejnikowego z zaworem odcinającym i odpowietrznikiem
 - - - nastawa grzejnika
 - - - zawór odcinający kulowy dn20
 - - - odpowietrznik automatyczny
 - - - zawór bezpieczeństwa, sprężynowy typu SYR, DN32, o ciśnieniu otwarcia 6bar
 - - - pion c.o.
 - - - ocieplenie rurociągów otuliną PE


- UWAGI:
- Instalację CO wykonaną z rur PEX/Al/PEX układanych w warstwie izolacji posadzki (rozprowadzenie w piwnicy, pion oraz podejścia do stacji mieszkaniowych wykonanych z rur stalowych). Rury prowadzić w izolacji PU.
 - Instalację wykonać w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów pod posadzką lub po ścianach.
 - Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy zaizolować cieplnie otulinami termooizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
 - Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory odcinające.
 - Grzejniki dolno zasilane montować z podejściem od ścian. Przy grzejnikach montować głowice termostatyczne cieczowe.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych utwardzonych w przegrodzie. Tuleje muszą umożliwiać wzdłużne przemieszczenie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
 - Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi w najwyższych punktach instalacji. W najniższych pkt instalacji montować zawory spusławne.
 - Przewody prowadzić za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
 - Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
 - Dopuszczalne jest montowanie innych grzejników niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
 - Dokładną lokalizację grzejników ustalić z Inwestorem.
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z uszczelnieniem kolierzem ogniochronnym oraz masą ognioową dla uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **ZDI** Sp. z o.o.

Nazwa obiektu budowlanego: **Stadium** PT
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Skala: 1:100
Nr rys.: **IS.53**

Tytuł rysunku: **Instalacja c.o. - rzut V piętra**

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branch	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - - - powrót instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - - - - - zasilanie instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - - - - - zasilanie instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - - - powrót instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - - - rozdzielacz obwodów do ogrzewania grzejnikowego z zaworem odcinającym i odpowietznikiem
 - - - - - nastawa grzejnika
 - - - - - zawór odcinający kulowy dn20
 - - - - - odpowietznik automatyczny
 - - - - - zawór bezpieczeństwa, sprężynowy typu SYR, DN32, o ciśnieniu otwarcia 6bar
 - - - - - pion c.o
 - - - - - ocieplenie rurociągów otuliną PE
- UWAGI:
- Instalację CO wykonać z rur PEX/AL/PEX układanych w warstwie izolacji posadzki (rozprowadzenie w piwnicy, pion oraz podejścia do stacji mieszkaniowych wykonać z rur stalowych). Rury prowadzić w izolacji PU.
 - Instalację wykonać w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów pod posadzką lub po ścianach.
 - Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy zaizolować ciepłotałocznymi termoizolacjami. Grubość izolacji wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
 - Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory odcinające.
 - Grzejniki dolno zasilane montować z podejściem od ścian. Przy grzejnikach montować głowice termostatyczne cieczowe.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych utwardzonych w przegrodzie. Tuleje muszą umożliwiać wzdlużne przemieszczenie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
 - Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi w najwyższych punktach instalacji. W najniższych pkt instalacji montować zawory spustowe.
 - Przewody prowadzić za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
 - Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
 - Dopuszcza się montowanie innych grzejników niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
 - Dokładną lokalizację grzejników ustalić z inwestorem.
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z uszczelnieniem kolierzem ogniochronnym oraz masą ogniołową dla uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



ZDI
Sp. z o.o.

Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium:

PT

Skala:

1:100


Nr rys.:

IS.54

Tytuł
rysunku:

Instalacja c.o. - rzut VI
piętra

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANTmgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRACOWUJĄCYmgr inż. Paulina Sowa-Wajsbach	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- - - powrót instalacji c.o. PEX/Al/PEX Ø16x1,0mm
 - - - zasilanie instalacji c.o. PEX/Al/PEX Ø16x1,0mm
 - - - zasilanie instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - powrót instalacji c.o. stal, dn20-dn65
 - - - rozdzielacz obwodów do ogrzewania grzejnikowego z zaworem odcinającym i odpowietrznikiem
 - - - nastawa grzejnika
 - - - zawór odcinający kulowy dn20
 - - - odpowietrznik automatyczny
 - - - zawór bezpieczeństwa, sprężynowy typu SYR, DN32, o ciśnieniu otwarcia 6bar
 - - - pion c.o.
 - - - ocieplenie rurociągów otuliną PE

- UWAGI:
- Instalację CO wykonaną z rur PEX/Al/PEX układanych w warstwie izolacji posadzki (rozprowadzenie w piwnicy, pion oraz podejścia do stacji mieszkaniowych wykonaną z rur stalowych). Rury prowadzić w izolacji PU.
 - Instalację wykonaną w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów pod posadzką lub po ścianach.
 - Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy zaizolować ciepłą otuliną termooizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
 - Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory odcinające.
 - Grzejniki dolno zasilane montować z podejściem od ścian. Przy grzejnikach montować głowice termostatyczne cieplowe.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych utwardzonych w przegrodzie. Tuleje muszą umożliwiać wzdlużne przemieszczenie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
 - Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi w najwyższych punktach instalacji. W najniższych pkt instalacji montować zawory spustowe.
 - Przewody prowadzić za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
 - Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
 - Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
 - Dopuszczalne jest montowanie innych grzejników niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
 - Dokładną lokalizację grzejników ustalić z Inwestorem.
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z uszczelnieniem kolierzem ogniochronnym oraz masą ognioową dla uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium:

PT

Skala:

1:100


Nr rys.:

IS.55

Tytuł rysunku:

Instalacja c.o. - rzut VII piętra

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANTmgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCYmgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	



- LEGENDA:
- powrót instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - zasilenie instalacji c.o. PEX/AL/PEX Ø16x1,0mm
 - powrót instalacji c.o. stal, dn40-dn65
 - rozdzielnica obwodów do ogrzewania grzejnikowego z zaworem odcinającym i odpowietrznikiem
 - nastawa grzejnika
 - zawór odcinający kulowy dn20
 - odpowietrznik automatyczny
 - zawór bezpieczeństwa, sprężynowy typu SYR, DN32, o ciśnieniu otwarcia 6bar
 - pion c.o.
 - ocieplenie rurociągów otuliną PE

UWAGI:

- Instalację CO wykonaną z rur PEX/AL/PEX układanych w warstwie izolacji posadzki (rozprowadzenie w pionnicy, pion oraz podejścia do stacji mieszkaniowych wykonanych z rur stalowych). Rury prowadzić w izolacji PU.
- Instalację wykonaną w układzie dwururowym z prowadzeniem głównych poziomów pod posadzką lub po ścianach.
- Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. Grubość izolacji wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
- Podłączenia grzejników zaopatrzyć w zawory odcinające.
- Grzejniki dolno zasilane montować z podejściem od ścian. Przy grzejnikach montować głowice termostatyczne cieczowe.
- Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie. Tuleje muszą umożliwiać wzdluzne przemieszczenie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
- Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi w najwyższych punktach instalacji. W najbliższych pkt instalacji montować zawory spustowe.
- Przewody prowadzić za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
- Na każdym pionie stosować zawór odcinający zlokalizowany w miejscu dostępnym.
- Dopuszcza się montowanie innych grzejników niż przyjęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
- Dokładną lokalizację grzejników ustalić z inwestorem.
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać z uszczelnieniem kołnierzem ogniochronnym oraz masą ognioową dla uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



Nazwa obiektu budowlanego:

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Stadium: PT

Skala: 1:100


Nr rys.: IS.57

Tytuł rysunku:

Instalacja c.o. - rzut dachu

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRACOWUJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wójcicki	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	

Schemat technologiczny węzła jednofunkcyjnego HLT 200 kW



LEGENDA:

- Przewody instalacji technologicznej węzła ciepłego – zasilanie
- Przewody instalacji technologicznej węzła ciepłego – powrót
- Uzupełnianie zładu instalacji grzewczej
- Instalacja AKPiA

Rurociągi instalacji technologicznej węzła ciepłego:
strona wysokoparametrowa: rury stalowe czarne bez szwu
strona niskoparametrowa:
– obieg c.o.: rury stalowe czarne bez szwu
– wyrzut wody z zaworów spustowych, zaworów bezpieczeństwa odprowadzić do studzienki chłonnej za pomocą rur stalowych

L.P.	Symbol	Nazwa urządzenie	Producent	Sposób montażu	Ilość
Część Wyskoparametrowa					
1	WCO	WYMIENNIK CIEPŁA LC170-50-2.5"	SECESPOL	GWINT	1
2	ZR2	ZAWÓR REGULACYJNY TYP 3222K DN32 KVS=10,0 PN25 GWINT	SAMSON	GWINT	1
3	M2	SIŁOWNIK TYP 5825-10 ELEKTRYCZNY 230V	SAMSON	-	1
4	RRC2	REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z OGRANICZENIEM PRZEPŁYWU TYP 46-6 DN32 KVS=12,5 ZAKRES NASTAW 0,2-1 PN25 GWINT	SAMSON	GWINT	1
5	LC2	CIEPŁOMIERZ MULTICAL M603+MBUS+UF54 Qp=6,0 m3/h, 260 mm x R1"	KAMSTRUP	GWINT	1
6	F1	FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY FIG. 821 DN50 PN16 Tmax=300°C /100 oczek/	ZETKAMA	KOLNIERZ	1
7	Z1	ZAWÓR KULOWY KOLNIERZOWY DN50 PN40	BROEN	KOLNIERZ	1
8	Z1.1	BALLOREX VENTURI FODRV DN 50H KVS=36,0 KOLNIERZ 2950-12630 l/h	BALLOREX	KOLNIERZ	1
9	Z	ZAWÓR KULOWY KOLNIERZOWY DN65 PN40	BROEN	KOLNIERZ	2
10	T1	TERMOMETR 0-160°C	WIKA	-	4
11	P1	MANOMETR 16 BAR Z RURKĄ SYFONOWĄ I KURKIEM	WIKA	-	6
12	O1, ZS1	ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40	BROEN	SPAW	2
Część Niskoparametrowa c.o.					
13	PO2	POMPA GRUNDFOS MAGNA3 40-120 F 250 230V PN6/10	GRUNDFOS	KOLNIERZ	1
14	F2	FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY FIG. 821 DN65 PN16 Tmax=300°C /400 oczek/	ZETKAMA	KOLNIERZ	1
15	Z22	ZAWÓR ZWROTNY KOLNIERZOWY FIG. 287 DN80 PN16 Tmax=300°C	GENEBRE	GWINT	1
16	ZB2	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PRESCOR 1" 4 BAR	FLAMCO	GWINT	1
17	Z2	KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN65 PN25	GENEBRE	GWINT	2
18	T2	TERMOMETR 0-120°C	WIKA	-	2
19	P2	MANOMETR 10 BAR Z RURKĄ SYFONOWĄ I KURKIEM	WIKA	-	4
20	O2, ZS2	KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25	GENEBRE	GWINT	2
21	PNW	NACZYNNIE WZBIORCZE CONTRAFLEX 300 / 6 bar	FLAMCO	-	1
22	MAG	ZŁĄCZE SAMOODCINAJĄCE FLEXCONTROL 1"	FLAMCO	GWINT	1
Układ regulacji automatycznej					
23	R	REGULATOR POGODOWY TROVIS 5573	SAMSON	-	1
24	STW2	TERMOSTAT STW 5343-4 ZANURZENIOWY 35...95°C 150/mosiądz	SAMSON	-	1
25	TE1	CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosiądz	SAMSON	-	1
26	TE2	CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosiądz	SAMSON	-	1
27	TZ	CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNY PT1000 TYP 5227-2 (-35...+85°C)	SAMSON	-	1
Układ stabilizująco-uzupełniający					
28	ZN1	KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25	GENEBRE	GWINT	1
29	ZN	ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN 15	BROEN	SPAW	1
30	FN	FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15 (1/2") PN16	EFAR	GWINT	1
31	WdN	WODOMIERZ CW Q3=2,5 m3/h /MID=2,5/ G-3/4" 110mm Z IMPULSATOREM 10L/imp - chromowany	ROSSWEINER	GWINT	1
32	UZ	ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WATERTOP 1/2" NC 0.5-16bar Z CEWKĄ	AQUA	GWINT	1
33	PI	PREOSTAT KPI 35 ZAKRES 0,2-8,0 BAR	DANFOSS	GWINT	1
34	ZZN	ZAWÓR ZWROTNY DN15 PN25 (1/2")	GENEBRE	GWINT	1
Konstrukcja					
35		Stalowa konstrukcja nośna węzła (2 częściowa rozbierna)	MEIBES	-	1 kpl
36		Izolacja rurociągów z pianki poliuretanowej	MEIBES	-	1 kpl
37		Sprowadzenie do poziomu posadzki spustów z zaworów bezpieczeństwa, kurków manometrycznych, zaworów spustowych i odpowietrzających	MEIBES	-	1 kpl

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA



Nazwa obiektu budowlanego:	Stadium:
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	PT
Nr rys.:	1:100
	IS.58

Tytuł rysunku: Instalacja c.o. - schemat węzła ciepłowniczego

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
PRACOWNIA mgr inż. Paulina Sowa-Wajsbud	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	