



#### UWAGI ODGROMOWE:

- ZWODY WYKONAĆ DRUTEM FeZn fi 8mm MOCOWANYM:
  - NA WSPORNIKACH PRZYKLEJANYCH - DO POKRYCIA DACHU
  - NA WSPORNIKACH PRZYKRĘCANYCH - DO OBRÓBEK KOMINÓW
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE UMIEŚCIĆ W RURKACH TYPU RVS w WARSTWIE IZOLACJI LUB ZAMUROWAĆ POD TYNKIEM.
- ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ w PUSZKACH p/t ZAMYKANYCH DRZWICZKAMI LUB ZAKRYTYCH POKRYWKĄ.
- PRZEWODY UZIEMIAJĄCE WYKONAĆ BEDNARKĄ FeZn 25x4 ZATYNKOWANĄ LUB ZABETONOWANĄ w ŚCIANIE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE WYSTAJĄCE PONAD DACH WYPOSAŻYĆ WE WŁASNE ZWODY i PRZYŁĄCZYĆ DO SIATKI ZWODÓW.

#### UWAGI UZIEMIENIA:

- PRZEWODY UZIEMIAJĄCE WYKONAĆ BEDNARKĄ FeZn 20x4 mm ZATOPIONĄ W BETONIE i ZATYNKOWANĄ W ŚCIANIE FUNDAMENTU
- JAKO UZIEMIENIE WYKONAĆ SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY z BEDNARKI FeZn 20x4 UŁOŻONEJ NA DNIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ BIEGNĄCEJ PO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE BUDYNKU (OK. 5cm NAD ZIEMIĄ).
- Z BEDNARKI WYKONAĆ WYPUSTY (PRZEWODY UZIEMIAJĄCE) DO ZŁĄCZY KONTROLNYCH i ZACISKU "PE-N" W ZŁĄCZU KABLOWYM.
- WYPUSTY WYPROWADZIĆ NA WYS. 1m NAD POWIERZCHNIĘ GRUNTU.

Jednostka opracowująca: <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>			
ZAMOJSKA DYREKCJA INWESTYCJI "ZDI" Sp. z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość; TEL.: 84 639 20 55, FAX.: 84 639 80 87, pracownia@zdziam.pl, www.pracownia-zdziam.pl			
Investor	Miejszkalowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia	Status	P.Bud.
Projekt	BUDYNEK MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO W ZAMOŚCIU	branża	Elektr.
dz.nr ewid.	710/84.710/7.21/2.131/2 jedn. ewid. 066401 1 Miasto Zamość	Skala	-
rest. rysunku	SCHEMAT INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ (ODGROMOWEJ)		
Projektował	mgr inż. H. GODZISZ	10.2019	N. rys. <b>E5</b>
Nr uprawnień	LUB/0209/POOE/14		
Sprawił	mgr inż. B. KWIECINSKI	10.2019	
Nr uprawnień	UANB-II-8387/39/90		