



- Zestawienie podstawowych materiałów (hydrant):**
1. Hydrant naziemny DN80.
 2. Zasuwka do zgrzewania z kołnierzem i króćcem PE SDR11.
 3. Obudowa teleskopowa do zasuw.
 4. Skrzynka uliczna do zasuw.
 5. Rura wodociągowa PE-100 SDR11 PN16 dn90.
 6. Kolano ze stopą DN80

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, dna studzienek i ułożenia podziemnego.
2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością
3. Przewody PE powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producenta rur
4. Rury prowadzić poniżej strefy przemarzania. W przypadku wypłycenia należy stosować izolację termiczną z łupków polietylenowych
5. Wodociąg układać na podsypce piaskowej 15cm
6. Nie wyklucza się istnienia niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej.