



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58
sekretariat@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl

Zamość, 17.07.2019 r.

WT/3869/2019

WT.430.1.84.2019.PK

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników

Służby Zdrowia,

ul. Brzozowa 19 B

22-400 Zamość

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI I OCHRONY ZABYTKÓW

Dotyczy: Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego budynku mieszkaniowego wielorodzinnego

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.07.2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu podaje warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego budynku mieszkaniowego wielorodzinnego na działce nr 710/82 i 710/7 przy ul. Sikorskiego w Zamościu:

1. Doprowadzenie wody należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej w80 lub w150 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej (np. działki nr 131/1 lub 21/2) lub sieci w drodze dojazdowej do budynków nr 8, 8A i 8B przy ul. Sikorskiego wykonanej z rur polietylenowych średnicy 90 mm. Przyłącze projektować z rur polietylenowych odpowiedniego typu, średnica powinna uwzględniać planowane zagospodarowanie terenu. Włączenie do sieci projektować za pomocą opaski do nawiercania lub trójnika z żeliwa sferoidalnego. Za włączeniem wstawić zasuwę odcinającą z miękkim uszczelnieniem, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego. Do pomiaru zużycia wody do celów socjalnych przez obiekt zamontować na konsoli wodomierz bezpośrednio za ścianą zewnętrzną budynku, w pomieszczeniu technicznym łatwo dostępnym, z temp. dodatnią. Cele p.poż. opomiarować odrębnym wodomierzem, który należy zamontować w jednym miejscu z wodomierzem do potrzeb socjalnych, wodomierz do celów p.poż. zabezpiecza właściciel obiektu. Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu należy rozwiązać w opracowywanej dokumentacji projektowej. Za wodomierzami i innymi zaworami odcinającymi wstawić zawory antyskażeniowe. W odl. 40-50 cm nad przewodem wodociągowym ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową.
2. Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych przewidzieć do kanału sanitarnego ks1400 na przedmiotowej działce lub ks300 na sąsiedniej działce nr 131/2, włączenie do istniejącej studni wg. potrzeb i uznania projektanta. Przyłącze projektować z rury PVC o litej, jednorodnej strukturze ścianki, sztywności obwodowej minimum SN 4 (w pasie drogowym SN 8) lub innych o równoważnych parametrach, studnię rewizyjną na przyłączy z kręgów żelbetowych Ø 1200 mm lub z tworzywa minimum Ø 600 mm.
3. Odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych przewidzieć kanału deszczowego KD1400 w ul. Sikorskiego. Włączenie do istniejącej studni na kanale wg. potrzeb i uznania projektanta. Przyłącze kanalizacji deszczowej projektować z rur PVC o litej, jednorodnej strukturze ścianki, sztywności obwodowej

Za zgodność z oryginałem
[Podpis]

dane kontaktowe:

Zakład Wodociągów

Dział Techniczny

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 11, +26, -03.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408

Wysokość kapitału zakładowego 61.147.500 zł

Bank Pekao S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915

minimum SN 4 (w pasie drogowym SN8) lub innych o równoważnych parametrach. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych \varnothing 1000 mm lub z tworzywa minimum \varnothing 600 mm, wpusty deszczowe z osadnikiem.

Na lokalizację przyłącza po działkach nie będących własnością wnioskodawcy oraz roboty budowlane z nim związane należy uzyskać zgodę właścicieli poszczególnych działek.

Na przyłącza należy opracować dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, która podlega uzgodnieniu w PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Do uzgadniania należy złożyć 2 egz. dokumentacji w formie papierowej oraz wersję elektroniczną. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej pozostaje w Archiwum Technicznym PGK. Przed zasypaniem i po wykonaniu przyłącza należy zgłosić je do odbioru technicznego do spółki.

Niniejsze warunki pozostają aktualne przez dwa lata od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawionego do uzgodnienia.

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI I OCHRONY ZABITKÓW

J. Ku

Za zgodność z oryginałem
podpis

40
dane kontaktowe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Krucza 10 21-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 11 - 26 - 13
e-mail: zw@pgk.zamosc.pl
BOK tel. +48 84 638 12 04 - 14

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku 11 Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 959342408
Wysokość kapitału zakładowego 61.778.500 zł
Bank Pekao S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915